

**Экспертное заключение**  
по результатам лабораторных исследований  
№ 237/000091 от 06.04.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая холодная
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** водопровод администрации Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632457, НСО, Доволенский р-н, Суздалка с, Школьная ул, д. 11 в
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632457, НСО, Доволенский, Суздалка с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
  - протокол лабораторных исследований № 431 от 03.04.2020г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Исследованная, по бактериологическим показателям, проба питьевой холодной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". ( п.3.3.)

Руководитель ИЛЦ:



О. Б. Соловьева.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84  
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72  
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/540604001  
 E-mail [cgiso@cn.ru](mailto:cgiso@cn.ru)  
 Адрес осуществления деятельности:  
 633261, НСО, р.п.Ордынское,  
 пер.Школьный, д.7  
 E-mail: [ordgigiena@bk.ru](mailto:ordgigiena@bk.ru)



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 431 от 3 апреля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	администрация Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
1.2	Адрес	632457, НСО, Доволенский р-н, Суздалка с, Школьная ул, д. 11в
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №70 от 28.02.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	водопровод администрации Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632457, НСО, Доволенский р-н, Суздалка с, Школьная ул, д. 11 в (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632457, НСО, Доволенский, Суздалка с, скважина
3.2	Наименование	Вода питьевая холодная
3.3	Код	000419.Б.29.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	27 марта 2020 г. 14 Час 05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	27 марта 2020 г. 16 Час 15 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	



Результаты распространяются на испытанный образец

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: Подпись

*Handwritten signature*

/Зырянова Т.А./

Заместитель  
 руководителя ИЛЦ  
 Зырянова Т.А.

*Handwritten signature*

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7			
Номер направления:	ПК 030844			
Объем (количество) пробы:	0,5л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 марта 2020 г.	16	час	м
Даты проведения исследований	Начало: 27 марта 2020 г.	Окончание:	3 апреля 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000419.Б.29.03.2020	Вода питьевая холодная				
	железо	0,1	не более 0,3	мг/дм3	гост 4011-72
	общая жесткость	0,5	не более 7	градус жесткости	гост 31954-2012

Примечание:

«\*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ